

CHECKLISTE ERDGAS-HAUSSCHAU

Bitte führen Sie diesen Check 1x pro Jahr durch.

Um den gesetzlichen Vorgaben Folge zu leisten, legen Sie die jährliche Checkliste am besten gesammelt in einem Ordner ab – so gewährleisten Sie eine lückenlose Dokumentation.

Gemäß den „Technischen Regeln für Gasinstallationen“ (TRGI) ist die jährliche Überprüfung der Gasinstallation für Hauseigentümer Pflicht. Bei der Durchführung dieses Checks wollen wir Ihnen mit der nachfolgenden Checkliste einen einfachen Leitfaden an die Hand geben.

- (1) Sind alle Absperreinrichtungen, z. B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?
Ja Nein
- (2) Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand? (besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen und in feuchten, unbelüfteten Räumen)
Ja Nein
- (3) Sind alle Gasleitungen gut befestigt und frei von angehängten Gegenständen?
Ja Nein
- (4) Sind Lüftungsöffnungen an den Verkleidungen vorhanden?
Ja Nein
- (5) Sind die Verbrennungsluftöffnungen an Wand / Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
Ja Nein
- (6) Besteht ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung / Neu-Einbau von Fenstern und Türen?
Ja Nein
- (7) Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube / Abluft-Wäschetrockner von Fachmann?
Ja Nein
- (8) Ist die Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick und von Hitzequellen entfernt?
Ja Nein
- (9) Brennt die sichtbare Flamme am Gasgerät durchgehend blau?
Ja Nein
- (10) Sind Ihre Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren? Betrieb ohne auffällige Gerüche oder Geräusche?
Ja Nein

Können Sie alle oben genannten Fragen mit „JA“ beantworten? Dann ist Ihre Anlage bzw. Gasinstallation augenscheinlich in Ordnung.

Sollten Sie eine oder mehrere Fragen mit „NEIN“ beantwortet haben, so sprechen Sie bitte umgehend einen Installateur/Heizungsbauer, Ihren Schornsteinfeger oder auch gerne uns an.

Erdgas-Hausschau durchgeführt für folgendes Gebäude:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Hauseigentümer

Datum und Unterschrift